

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 06174

Серия ВУ № **0064818**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; адрес места осуществления деятельности: Долгиновский тракт, 39, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; номер телефона: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты: info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400069497; место нахождения: ул. Фрунзе, 9, 246001, г. Гомель, Гомельская обл., Республика Беларусь; номер телефона: +375 232 796059; адрес электронной почты: in_center@gomelenergo.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго»; место нахождения: ул. Фрунзе, 9, 246001, г. Гомель, Гомельская обл., Республика Беларусь; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: филиал «Инженерный центр» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго», 1-й переулок Светлогорский, 3, 247500, г. Речица, Гомельская обл., Республика Беларусь;

ПРОДУКЦИЯ

Шкаф автоматизированной системы контроля учета электроэнергии универсальный АСКУЭу.
ТУ ВУ 400069497.018-2025 «Шкаф автоматизированной системы контроля учета электроэнергии универсальный»;
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011),
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 43254 ЭМС от 14.11.2025, № 43219 ЭБ от 01.12.2025, выданных испытательным центром научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085; акта анализа состояния производства № 02-12-2025/1 от 02.12.2025, выданного органом по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02 и подписанного экспертом-аудитором Ярошем Евгением Михайловичем.

Схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования». ГОСТ ИЕС 61439-2-2015 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией». Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 2(С) по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.12.2025 ПО 01.12.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

М.П.

Якусевич Татьяна Эдуардовна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ярош Евгений Михайлович

